



**НОВОМОСКОВСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ  
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І  
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., вул. Гетьманська, 14, тел-факс:38-00-27,  
e-mail: [info@nmvyk.dp.ua](mailto:info@nmvyk.dp.ua), [www.novomoskovsk-rada.gov.ua](http://www.novomoskovsk-rada.gov.ua)

**Протокол № 7 позачергового засідання**

м. Новомосковськ

12 червня 2024 року

Головував: заступник голови комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Зайцев А.А.

Присутні: члени міської комісії (за списком), запрошені (за списком).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- I. Про належне утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, пожежні водоймища) та заходи щодо їх приведення у належний, працездатний стан.**

**По першому питанню:**

**СЛУХАЛИ:**

**ЗАЙЦЕВА А.А.** – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, заступника голови комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, який доповів, що згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2015 № 696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання» (далі – «Інструкції»), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 780/27225 та вимог п.2 розділу IV вищевказаної «Інструкції». Під час весняної перевірки 31 ДПРЧ 11 ДПРЗ було організовано перевірку стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. За результатами перевірки встановлено, що на території Новомосковської міської територіальної громади знаходяться наступні джерела зовнішнього протипожежного водопостачання: 299 пожежних гідрантів, 25 пожежних водоймищ, 0 водонапірних веж, 0 пірсів. Стан їх утримання є вкрай незадовільний. Наразі потребують ремонту 79 пожежних гідрантів, у тому числі 79 вуличних. Особливе занепокоєння викликає стан утримання вуличних пожежних гідрантів, які обслуговуються ТОВ «КОМСІТІ».

Як свідчить практика і перевірки, стан джерел протипожежного водопостачання на територіях, які обслуговуються ТОВ «КОМСІТІ» є незадовільним.

Згідно з чинним законодавством утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання зобов'язані здійснювати юридичні особи, яким на підставі прав власності, або іншого речового права, належать такі об'єкти. Вони повинні бути справними і утримуватися таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями у разі необхідності.

Вищезазначене питання розглядалося на засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС (протокол від 29.11.2023 № 61), де визначені завдання щодо приведення джерел протипожежного водопостачання у належний стан. Проте відновлення працездатності несправних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання проводиться дуже повільно, а в окремих випадках не проводиться взагалі.

### **ВИРІШИЛИ:**

**ТОВ «КОМСІТІ»** (за згодою)

Пропонуємо директору ~~ТОВ «КОМСІТІ»~~ ТОВ «КОМСІТІ» прийняти заходи щодо приведення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у належний, працездатний стан, так як згідно з чинним законодавством утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання зобов'язані здійснювати юридичні особи, яким на підставі прав власності, або іншого речового права, належать такі об'єкти та інформувати виконавчий комітет Новомосковської міської ради щодо проведених робіт по усуненню недоліків та приведення їх у належний, працездатний стан.

**Термін:** до 30 червня 2024 року

Заступник голови комісії

Секретар комісії



Альберт ЗАЙЦЕВ

Андрей ЧЕРВАТЮК